



ISO laatustandardit

Luokitus	Epäpuhtauksien/partikkeleiden enimmäismäärä / kuutiometri		
	0,1 μm < d \leq 0,5 μm	0,5 μm < d \leq 1,0 μm	1,0 μm < d \leq 5,0 μm
0	Laittevalmistajan tai -käyttäjän määrittäminen sekä tiukempi kuin 'Luokitus 1'		
1	$\leq 20\ 000$	≤ 400	≤ 10
2	$\leq 400\ 000$	$\leq 6\ 000$	≤ 100
3	-	$\leq 90\ 000$	$\leq 1\ 000$
4	-	-	$\leq 10\ 000$
5	-	-	$\leq 100\ 000$

Luokitus	Kastepiste °C
0	Laittevalmistajan tai -käyttäjän määrittäminen sekä tiukempi kuin 'Luokitus 1'
1	≤ -70
2	≤ -40
3	≤ -20
4	$\leq +3$
5	$\leq +7$
6	$\leq +10$

Luokitus	Öljypitoisuus (nestemäinen, sumu sekä kaasumainen mg/m ³)
0	Laittevalmistajan tai -käyttäjän määrittäminen sekä tiukempi kuin 'Luokitus 1'
1	$\leq 0,01$
2	$\leq 0,1$
3	≤ 1
4	≤ 5
X	> 5